



IMPUESTOS
INTERNOS



GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Recomendación Técnica

ADQUISICIÓN DE UPS APC PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN GALERÍA 360" (2DA. CONVOCATORIA)

Caso de Excepción / Bienes o Servicios con Exclusividad No. DGII-CCC-PEEX-2022-0002

Para la contratación de la **ADQUISICIÓN DE UPS APC PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN GALERÍA 360" (2DA. CONVOCATORIA)**, las empresas participantes son:

- Sinergit, S.A
- IQTEK Solutions, SRL
- TCO Networking, SRL

Validación de cumplimiento de lo siguiente, bajo la modalidad de cumple/no cumple:

Para una propuesta pasar a la fase de evaluación técnica, debe cumplir al 100% con lo siguiente:

Calificaciones Profesionales, Capacidad Técnica, Experiencia y Credenciales	Sinergit, S.A.	IQTEK Solutions, SRL	TCO Networking, SRL
Carta de certificación del fabricante Schneider-Electric indicando que el oferente es un canal autorizado a comercializar sus productos en la República Dominicana. Esta carta debe tener un máximo de treinta (30) días de emitida al momento del acto de apertura de las ofertas.	Cumple	Cumple	No cumple La carta presentada está vencida.
Aceptación del tiempo de entrega según se indica en el punto 2.2 del presente documento (Ficha técnica)	No cumple El tiempo de entrega ofertado corresponde a 10 semanas, en lugar de cuarenta y cinco (45) días hábiles	No cumple El tiempo de entrega ofertado es de 10 a 12 semanas en lugar de cuarenta y cinco (45) días hábiles	Cumple

EGF
P.M.





IMPUESTOS INTERNOS

GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

	como fue requerido (9 semanas aproximadamente).	como fue requerido (9 semanas aproximadamente).	
--	---	---	--

Se procederá a evaluar y validar el cumplimiento con las especificaciones técnicas de la propuesta técnica, bajo la modalidad **Cumple/ No Cumple**.

Generales del Producto		Sinergit, S.A.	IQTEK Solutions, SRL	TCO Networking, SRL
Producto	UPS	Cumple	Cumple	Cumple
Marca	American Power Conversion (APC)	Cumple	Cumple	Cumple
Modelo	APC Symmetra PX 80kW Scalable to 100kW, 208V with Startup	Cumple	Cumple	Cumple
	Tower, 208/240V Input, 208/240V and 120V output.	Cumple	Cumple	Cumple
No. de Parte	SY80K100F	Cumple	Cumple	Cumple
Cantidad	Uno (01)	Cumple	Cumple	Cumple
Salida				
Capacidad de Potencia	80-100KW/80-100KVA Máx. Potencia Config.	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Conexiones de Salida	(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Bypass	Internal Bypass (Automatic and Manual)	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Entrada				
Voltaje de Entrada	208V / 3 Phase	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia

E.G.F.
P.M.





IMPUESTOS INTERNOS

GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Generales del Producto		Sinergit, S.A.	IQTEK Solutions, SRL	TCO Networking, SRL
				esta especificación
Variación Frecuencia de Entrada	40 - 70 (60 Hz)	Cumple	Cumple	Cumple
Tipo de enchufe	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Baterías				
Tipo de Baterías	VRLA (batería de ácido de plomo sellada Libre de mantenimiento con electrolito: a prueba de fugas).	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Módulos incluidos	8 slot (32 módulos de 8 baterías para totalizar 256 unds.)	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Módulos adicionales	1 slot (4 módulos de 8 baterías, para totalizar 32 unds.)	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Total de módulos	Treinta y seis (36) módulos de baterías (32+4) para un total de 288 baterías entre todos.	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Tiempo de recarga	7.5 horas o menos	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Comunicaciones				
Interfaz	DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T, Smart-Slot	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Smart slots disponibles	Dos (2)	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta

EGF
P.M.





IMPUESTOS INTERNOS

GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Generales del Producto		Sinergit, S.A.	IQTEK Solutions, SRL	TCO Networking, SRL
				especificación
Panel de Control	Multi-function LCD status and control console	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Alarma audible	Audible and visible alarms prioritized by severity	Cumple	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
Garantía				
Requerimiento	Incluye servicios de conexionado de UPS y puesta en marcha por personal certificado por Schneider Electric. Tres (3) años de garantía en Sitio.	Cumple	Cumple	Cumple
No. Partes adicionales				
WADVPLUS-PX-38	(1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU	Cumple	Cumple	Cumple
WOE2YR-PX-38	(2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU	Cumple	Cumple	Cumple
Nota: Los números de parte en la garantía son sugeridos por el fabricante para el requerimiento.				
Power Module				
SYPM10KF2	Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Cantidad requerida: dos (2)	Cumple	Cumple	Cumple

EGF
P.M.
C.M.





GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Oferta Económica:

• **Sinergit SA**

El oferente **Sinergit SA** presentó una oferta económica por *seis millones seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 54/100 centavos* (RD\$6,667,451.54). Según lo requerido en los términos de referencia, la propuesta presenta el ITBIS transparentado como se muestra a continuación:

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
SY80K100F APC Symmetra PX 80kW, Scalable to 100kW, 208V with Startup	Unidad	1	4,394,639.34	791,035.08	5,185,674.42
SYPM10KF2 Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency.	Unidad	2	299,147.60	53,846.57	352,994.17
WADVPLUS-PX-38 (1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU.	Unidad	1	196,520.48	35,373.69	231,894.17
WOE2YR-PX-38 (2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU	Unidad	1	460,927.64	82,966.98	543,894.62
Valor Total					RD\$ 6,667,451.54

EGF
P.H.

• **IQTEK Solutions, SRL**

El oferente **IQTEK Solutions, SRL** presentó una oferta económica por *nueve millones setecientos dieciocho mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 60/100 centavos* (RD\$9,718,896.60). Según lo requerido en los términos de referencia, la propuesta presenta el ITBIS transparentado como se muestra a continuación:





IMPUESTOS INTERNOS

GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
SY80K100F APC Symmetra PX 80kW, Scalable to 100kW, 208V with Startup	Unidad	1	6,405,883.91	1,153,059.10	7,558,943.01
WADVPLUS-PX-38 (1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU.	Unidad	1	286,463.53	51,563.44	338,026.97
WOE2YR-PX-38 (2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU	Unidad	1	671,896.39	120,941.35	792,837.74
SYPM10KF2 Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency.	Unidad	2	436,054.61	78,489.83	514,544.44
Valor Total					RD\$ 9,718,896.60

• **TCO Networking, SRL**

El oferente **TCO Networking, SRL** presentó una oferta económica por **seis millones quinientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 97/100 centavos (RD\$6,519,858.97)**. Según lo requerido en los términos de referencia, la propuesta presenta el ITBIS transparentado como se muestra a continuación:

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
UPS APC Symmetra PX 80kW Scalable to 100Kw, 2028V, Trifasico (SY80K100F)	Unidad	1	5,525,304.21	994,554.76	6,519,858.97

Página 6 de 8





IMPUESTOS INTERNOS

GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Incluye: (1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU (WADVPLUS-PX-38) (2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU (WOE2YR-PX-38). Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency (SYPM10KF2) Incluye Servicios de conexionado de UPS y puesta en marcha por personal certificado por Schneider Electric.					
Valor Total					RD\$ 6,519,858.97

EGF
P.M.

Resumen de las ofertas presentadas:

No.	Oferente	Cumplimiento de la oferta	Monto de la oferta RD\$
1	TCO Networking, SRL	No cumple	6,519,858.97
2	Sinergit SA	No cumple	6,667,451.54
3	IQTEK Solutions, SRL	No cumple	9,718,896.60





IMPUESTOS
INTERNOS

GTIC 105-2022

19 de abril de 2022

Conclusión y Recomendación.

Recomendamos la declaratoria desierto del procedimiento debido a que las ofertas presentadas no se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica.

Atentamente,

Eusebio García Familia
Gerente de Tecnología de Información y
Comunicaciones

Paul A. Mahfud F.
Encargado Departamento de Infraestructura
Tecnológica

Maycle S. Sánchez F.
Encargado de Sección de Soporte Técnico

*** *Fin del documento* ***

