



IMPUESTOS INTERNOS

Impuestos Internos  
16 MAR 2022  
4A  
10.12

GTIC-063-2022

14 de marzo del 2022

**Evaluación de Propuesta Técnica**  
**Adquisición de UPS APC para Administración Local en Galería 360**  
**Procedimiento: DGII-CCC-PEEX-2022-0001**

**Análisis de las ofertas recibidas.**

Este informe presenta la evaluación de las propuestas recibidas con relación al procedimiento DGII-CCC-PEEX-2022-0001.

**OFERENTES:**

1. IQTEK Solutions, SRL
2. Sinergit SA

**Evaluación de la propuesta recibida**

**Validación de cumplimiento de lo siguiente, bajo la modalidad de cumple/no cumple.**

Calificaciones Profesionales, Capacidad Técnica, Experiencia y Credenciales			
No.	Descripción	IQTEK Solutions, SRL	Sinergit SA
1	Perfil de la empresa	Cumple	Cumple
2	Carta de certificación del fabricante Schneider-Electric indicando que el oferente es un canal autorizado a comercializar sus productos en la República Dominicana. Esta carta debe tener un máximo de treinta (30) días de emitida al momento del acto de apertura de las ofertas.	Cumple	Cumple

EGP  
NARO  
[Signature]

**Especificaciones Técnicas**

Se procederá a evaluar y validar el cumplimiento con las especificaciones técnicas, bajo la modalidad Cumple/ No Cumple.





GTIC-063-2022

14 de marzo del 2022

Generales del Producto		IQTEK Solutions, SRL	Sinergit SA
<b>Producto</b>	UPS	Cumple	Cumple
<b>Marca</b>	American Power Conversion (APC)	Cumple	Cumple
<b>Modelo</b>	APC Symmetra PX 80kW Scalable to 100kW, 208V with Startup	Cumple	Cumple
	Tower, 208/240V Input, 208/240V and 120V output.	Cumple	Cumple
<b>No. de Parte</b>	<b>SY80K100F</b>	Cumple	Cumple
<b>Cantidad</b>	<b>Uno (01)</b>	Cumple	Cumple
<b>Salida</b>			
<b>Capacidad de Potencia</b>	80-100KW/80-100KVA Máx. <b>Potencia Config.</b>	Cumple	Cumple
<b>Conexiones de Salida</b>	(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)	Cumple	Cumple
<b>Bypass</b>	Internal Bypass (Automatic and Manual)	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
<b>Entrada</b>			
<b>Voltaje de Entrada</b>	208V	Cumple	Cumple
<b>Frecuencia de Entrada</b>	45 - 65 Hz (auto sensing)	Cumple	Cumple
<b>Variación de tensión</b>	96 - 138 (Line to Neutral) V	Cumple	Cumple

EIGF

MARCO





GTIC-063-2022

14 de marzo del 2022

Generales del Producto		IQTEK Solutions, SRL	Sinergit SA
<b>Tipo de enchufe</b>	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
<b>Baterías</b>			
<b>Tipo de Baterías</b>	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof	Cumple	Cumple
<b>Módulos incluidos</b> <b>Slots Mód. disponibles</b>	36 (baterías preinstaladas)	No cumple Se ofrecen solo 8 string de baterías de 4 módulos; sin embargo, se requieren 36 baterías preinstaladas.	No cumple Se ofrecen solo 8 módulos de batería; sin embargo, se requieren 36 baterías preinstaladas.
<b>Tiempo de recarga</b>	7.5 horas	Cumple	Cumple
<b>Comunicaciones</b>			
<b>Interfaz</b>	DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T, Smart-Slot	Cumple	Cumple
<b>Smart slots disponibles</b>	Una (1)	No cumple	Cumple

SCF  
MARZO  
[Signature]





GTIC-063-2022

14 de marzo del 2022

Generales del Producto		IQTEK Solutions, SRL	Sinergit SA
		La oferta presentada indica dos (2).	
Panel de Control	Multi-function LCD status and control console	Cumple	Cumple
Alarma audible	Audible and visible alarms prioritized by severity	Cumple	Cumple
Interruptor de Emergencia (EPO)	Si	Cumple	No cumple No se evidencia esta especificación
<b>Garantía</b>			
Requerimiento	Incluye servicios de conexionado de UPS y puesta en marcha por personal certificado por Schneider Electric. <b>Tres (3) años de garantía en Sitio.</b>	Cumple	Cumple
<b>No. Partes adicionales</b>			
WADVPLUS-PX-38	(1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU	Cumple	Cumple
WOE2YR-PX-38	(2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU	Cumple	Cumple
<b>Nota:</b> Los números de parte en la garantía son sugeridos por el fabricante para el requerimiento.			

EGF

MAPO

W.P.





Generales del Producto		IQTEK Solutions, SRL	Sinergit SA
<b>Power Module</b>			
<b>SYPM10KF2</b>	Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency  Cantidad requerida: <b>dos (2)</b>	Cumple	No cumple  En la página 4 de la propuesta dice que solo se incluye uno (1) Power Module; sin embargo, en la oferta económica habla de dos.

**Oferta Económica**

**IQTEK Solutions, SRL**

El oferente **IQTEK Solutions, SRL** presentó una oferta económica por *siete millones novecientos cincuenta mil ochocientos veintiún pesos dominicanos con 05/100 centavos (RD\$7,950,821.05)*. Según lo requerido en los términos de referencia, la propuesta presenta el ITBIS transparentado como se muestra a continuación.

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
SY80K100F APC Symmetra PX 80kW, escalable to 100kW, 208V with Startup	Unidad	1	5,078,760.64	914,176.92	5,992,937.56
WADVPLUS-PX-38 (1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU.	Unidad	1	247,477.37	44,545.93	292,023.30

*EGF*  
*MARZO*  
*[Signature]*





GTIC-063-2022

14 de marzo del 2022

WOE2YR-PX-38 (2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU	Unidad	1	580,071.96	104,412.95	684,484.91
SYPM10KF2 Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency.	Unidad	2	415,836.98	74,850.66	490,687.64
<b>Valor Total</b>					<b>RD\$ 7,950,821.05</b>

### Sinergit SA

El oferente **Sinergit SA** presentó una oferta económica por **cinco millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 32/100 centavos (RD\$5,879,288.32)**. Según lo requerido en los términos de referencia, la propuesta presenta el ITBIS transparentado como se muestra a continuación.

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
SY80K100F APC Symmetra PX 80kW, escalable to 100kW, 208V with Startup	Unidad	1	3,728,642.05	671,155.57	4,399,797.62
WADVPLUS-PX-38 (1) Year Advantage Plus Service Plan for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame UPS and/or PDU.	Unidad	1	192,375.00	34,627.50	227,002.50
WOE2YR-PX-38 (2) Year On-Site Warranty Extension for (1) Symmetra PX UPS 80kVA 80 or 100 frame and/or PDU	Unidad	1	450,882.95	81,158.93	532,041.88
SYPM10KF2 Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency.	Unidad	2	305,273.86	54,949.29	360,223.15
<b>Valor Total</b>					<b>RD\$ 5,879,288.32</b>

ECF

MAD

up. p.





**Resumen de las ofertas presentadas**

No.	Oferente	Cumplimiento de la oferta	Monto de la oferta RDS
1	IQTEK Solutions, SRL	No cumple La oferta presentada no cumple con algunas de las especificaciones solicitadas en la propuesta técnica.	7,950,821.05
2	Sinergit SA	No cumple La oferta presentada no cumple con algunas de las especificaciones solicitadas en la propuesta técnica.	5,879,288.32

*MAB*

Recomendamos la declaratoria de desierto del procedimiento debido a que las ofertas presentadas no se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica.

Atentamente,

**Eusebio García Familia**  
Gerente de Tecnología de Información y Comunicaciones

**Manuel A. Pérez Ogando**  
Coordinador TI

**Maycle S. Sánchez F.**  
Encargado de Sección de Soporte Técnico



\*\*\*Fin del documento\*\*\*



